

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ**

1. Информация об объекте  
 Наименование МРДОУ центр развития ребенка дет. сад №4  
 Место нахождения (адрес) г. Сочи ул. Крайняя 16  
 Форма собственности объекта \_\_\_\_\_  
 Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Завед. Бачкова И.В.  
(федеральная, государственная, муниципальная, негосударственная)  
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)  
 Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1

**2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>**

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Рекомендации по адаптации
<b>2.1. Участки и территории</b>				
<b>Вход на территорию:</b>				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">Z</div> <p><i>Функции не соответствуют.</i></p>	п. 4.1.7; 5.1.4
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.		п. 4.1.8; 5.1.4
<b>Лестница на входе на территорию:</b>				
- ширина марша	О, С	не менее 1,35 м.		п. 4.1.12
- высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.		п. 4.1.12
- ширина проступей	О, С	35 - 40 см.		п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 4.1.12

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»  
<sup>2</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Рекомендации по адаптации
- поручни по обеим сторонам на высоте	О, С	90 см.	<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">Z</div>	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- расстояние между поручнями	О, С	не менее 1,0 м.		п. 4.1.12
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие		п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие		п. 4.1.12
<b>Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:</b>				
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.		п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 4.1.15
<b>Поручни пандуса:</b>				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.		п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.		п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15
<b>Автостоянка</b>				
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)		п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске	К	5%	п. 4.2.1	
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	п. 4.2.2	
<b>Обозначение места специальным знаком:</b>				
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие	п. 4.2.1; рис. Д.6	

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Рекомендации по адаптации
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие	✓	п. 4.2.1; рис. Д.6
Размер парковочных мест для транспорта инвалидов на кресле-коляске	К	6,0 x 3,6 м.		п. 4.2.4; рис. Д.6
Съезд/заезд с тротуара на парковку:				
- ширина	К	не менее 1,0 м.		рис. Д.5
- уклон	К	не более 10%		п. 4.1.9
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.		п. 4.1.9
<b>Путь к входу в здание:</b>				
- указатели направления движения	К	наличие		п. 4.1.3
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.		п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%		п. 4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.		п. 4.1.8
<b>Открытая лестница:</b>				
- ширина марша	О, С	не менее 1,35 м.		п. 4.1.12
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.		п. 4.1.12
- ширина проступей	О, С	35 - 40 см.	п. 4.1.12	
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 4.1.12	
- поручни по обеим сторонам на высоте	О, С	90 см.	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	
- расстояние между поручнями	О, С	не менее 1,0 м.	п. 4.1.12	
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3–0,5 м.	С	наличие	п. 4.1.12	
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	п. 4.1.12	
Пандус, дублирующий открытую лестницу:	К	наличие	п. 4.1.14	

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Рекомендации по адаптации
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	✓	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.		п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.		п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15
<b>2.2. Вход</b>				
<b>Лестница на входе наружная:</b>				
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	✓	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- поручни на высоте	О, С	90 см.		п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- разделительный поручень при ширине лестницы более 4,0 м.	О, С	наличие		п. 5.1.2
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.		п. 4.1.12
- ширина проступей	О, С	35 - 40 см.		п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 4.1.12
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:	К	наличие		п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.		п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 4.1.15

*Ступеньки 2 лестн. не требуется*

*Наличие, не требуется*

*это замочение*

*каждоюшка*

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Рекомендации по адаптации
Поручни пандуса:			Z	
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие		
- на высоте	К	0,7 м.		
- на высоте	О	0,9 м.		
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе	К	наличие		п. 4.1.15
<b>Входная площадка</b>				
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м.	соотв.	п. 5.1.3
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2x2,2 м.	соотв.	п. 5.1.3
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	имеется	п. 5.1.3
Навес	К, О	наличие	имеется	п. 5.1.3
<b>Дверь входная наружная:</b>				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	соотв.	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	соотв.	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м)	С	наличие	имеется	п. 5.1.5
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	— ч —	п. 5.1.7; рис. Д. 10
<b>Дверь входная внутренняя:</b>				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	соотв.	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	не соотв.	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м)	С	наличие	имеется	п. 5.1.5

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Рекомендации по адаптации
<b>2.3. Пути движения</b> (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 4.2				
Ширина пути движения (в коридорах, галереях и т.п.)	К	не менее 1,5 м.	не соотв.	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	не соотв.	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	не соотв.	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	не соотв.	п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
- на стенах	С	не более 10 см.	— ч —	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	— ч —	п. 5.2.7
<b>Лестница внутренняя</b> (в зону оказания услуги)				
Ширина марша (при отсутствии лифта)	О	не менее 1,35 м.	соотв.	п. 5.2.10
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	имеется	п. 5.2.9
Ступени с подступенком	О, С	наличие	имеется	п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	не имеется	п. 5.2.9
Поручни на высоте	О, С	90 см.	не имеется	п. 5.2.15
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	соотв.	п. 5.2.10
Тактильные указатели на поручнях лестниц (на верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней рельефные обозначения этажей и предупредительные полосы об окончании перил)	С	наличие	имеется	п. 5.2.16
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	С	наличие	имеется	п. 5.2.10

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Рекомендации по адаптации
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	<i>н/д</i>	п. 5.2.12
<b>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги):</b>			<i>н/д</i>	
- высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.		п. 5.2.13
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)		п. 5.2.13
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)		п. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие		п. 5.2.15
- на высоте	К	0,7 м.		п. 5.2.15
- на высоте	О	0,9 м.		п. 5.2.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.		п. 5.2.15
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие	п. 5.2.14	
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	п. 5.2.13	
<b>Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):</b>				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	<i>соотв.</i>	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	<i>не соотв.</i>	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м	С	наличие	<i>н/д</i>	п. 5.1.5
<b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:</b>				

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Рекомендации по адаптации
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.	<i>н/д</i>	п. 5.2.18
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.		п. 5.2.18
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие		п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие		п. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие		п. 5.2.20
<b>2.4. Зона оказания услуги – этаж 7,2</b>				
<b>Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)</b> <i>дет. сад</i>				
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	<i>соотв.</i>	п. 7.1.7
Размер места для инвалида-колясочника:				
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.	<i>соотв.</i>	п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.	<i>соотв.</i>	п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	<i>соотв.</i>	п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	<i>соотв.</i>	п. 7.1.9
<b>Предприятия торговли</b>				
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	<i>н/д</i>	п. 7.4.1
Глубина полок	К	не более 0,5 м.		п. 7.4.1
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1		п. 7.4.2
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.		п. 7.4.2
<b>Предприятия питания</b>				

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Рекомендации по адаптации	
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	[Handwritten mark: a large bracket-like shape with a vertical line through it]	п. 7.4.7	
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1		п. 7.4.7	
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие		п. 7.4.7	
<b>Гостиницы, мотели, пансионаты, санатории и т.д.</b>					
Часть стойки-барьера регистрации (высота x ширина)	К	не менее 0,85 x 1,0		п. 7.1.9	
Количество померов для инвалидов	К, О, С, Г	5%		п. 6.3.1	
<b>Входная дверь в номер:</b>					
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.		п. 6.3.2; 6.1.8	
- высота порога	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4	
Свободное пространство в номере	К	диаметр 1,4 м.		п. 6.3.1	
<b>Санитарно-гигиеническое помещение в номере (на этаже):</b>					
- ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.		п. 6.3.2; 6.1.8	
- высота порога	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4	
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11	
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр 1,4 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11	
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие		п. 5.3.3; рис. Д. 11	
<b>2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 1/2</b>					
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	Не требуется	п. 5.3.2	
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	Не требуется	п. 5.3.6	
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	[Handwritten mark: a large 'Z' shape]	п. 5.3.3; рис. Д. 11	
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	[Handwritten mark: a large 'Z' shape]	п. 5.3.3; рис. Д. 11	

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Рекомендации по адаптации
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	[Handwritten mark: a large 'Z' shape]	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр 1,4 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие		п. 5.3.3; рис. Д. 11
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие		п. 5.3.6
<b>2.6. Средства информации – этаж 1/2</b>				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	имеется	п. 5.5.1
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте	К, С, Г	от 1,3 до 1,4 м.	соотв.	п. 5.5.8
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	соотв.	п. 5.5.4; 5.5.6
Речевые информаторы	С	наличие	— и —	п. 5.5.3; 5.5.4
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	— и —	п. 5.5.3; 5.5.4

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	#	+	+	+
Вход	+	+	+	+
Пути движения	—	+	+	+
Зона оказания услуги	—	+	+	+
Санитарно-гигиеническое помещение	#	+	+	+
Средства информации	+	+	+	+

4. Заключение о доступности объекта  
(нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	X			X	X
Объект недоступен		X	X		

6. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	
Пути движения	
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	

« 9 » 07 20 13 г.

Дата составления Паспорта

«юридический» «Возрождение»  
Должность лица, составившего Паспорт

*Сергей Кулаков И.С.*  
подпись Ф.И.О.

Должность лица, составившего Паспорт

подпись

Ф.И.О.

Доступен по минимальным потребностям.  
Имеется зажимание. *Сергей*